



INKOO KYRKFJÄRDENS SKOLA

Inkoo Kyrkfjärdens skola on kaksikerroksinen koulurakennus. Rakennuksen bruttoala on n. 3000m². Koulu suunnitellaan 150-200 oppilaalle ja n.25 henkilökunnalle.

PALOLUOKKA P2

Rakennuksen käyttötapa on koulu ja se kuuluu käyttöpaloaluokkaryhmään kokoonumis- ja liiketilat. Rakennus on päivä- ja iltaikätyössä. Rakennuksen tiloja ei käytetä yöpymiseen.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla sekä omaehtoisesti automaattisella paloilmoittimella, joka ilmoittaa palosta häätokeskukseen. Savunpoisto tapahtuu mekaanisesti, lukuunottamatta korkeita tiloja, joissa savunpoiston mitoitusarvo 0,5%.

Rakenneosien paloluokkavaatimus

- Sisäpuoliset pinnat D-s2,d2
- Ulkoseinän pinnat D-s2,d2
- Kate B_{ROOF}(I,2)
- Uloskäytävät A2-s,d0

VÄESTÖNSUOJA (VSS)

S1-luokan teräsbetoninen väestönsuoja, varsinaisen suojatilan 135m² (mitoitus Tilapalvelulaitoksen ja Espoon sivistystoimen laatiman ohjeen mukaisesti).

Varsinaiseen suojatilaan sisältyvät keittiö, paikka varavesisäiliölle, paikka jäteastioille ja käymälät 7/4,9m². Varsinaisen suojatilan lisäksi sulkuteltta 2,5m² ja ilmanvaihtolaitteet 3kpl (4,5m²). Väestönsuojan kokonaispinta-ala 142m².

TARKEMPI PINTA-MATERIAALIEN, KASVILLISUUDEN JA PIHAVARUSTEIDEN MÄÄRITTELY ERILLISESSÄ PIHASUUNNITELMASSA

Prästgården

Korkeusjärjestelmä N2000			
K.osa/Kylä	Kortti/Tila	Tontti/Rno	Viranomaisen arkkitehtimerkintöjen varten
Inkoo	124		
Rakennuslupapäätös	UUDISRAKENNUS	Piirustusaj	Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Inkoo Kyrkfjärdens skola	Piirustuksen sisältö	Mitakaavat
		Asemapiirros	1:750
Museotie 7 10210 Inkoo			Suunnittelun, työn numero ja piirustuksen numero
Suunnittelija nimi, päiväys ja allekirjoitus Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy Käivänselkäkatu 39, 00180 Helsinki p.09 2788788 email: afks@afks.fi			AR2001 L00
		31.12.2020	